Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«04» апреля 2023 г.
учётный № 22230061000205622434

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
г. Барнаул, ул. Юрина, 221, E-mail: l1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 40-20-79
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22230061000205622434

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182» общеразвивающего вида, (ОГРН 1022201390969, ИНН 2223032560)
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Кнутовой Юлией Дмитриевной проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 74 в период: с 09 ч 00 мин «19» апреля 2023 г. по 10 ч 00 мин «19» апреля 2023 г.
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий Редкус Наталья Михайловна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	02.10.2023	
2	Руководителем организации допущено изменение направления открывания дверей эвакуационного выхода на 1 этаже здания.	п/п "д", п. 27, Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	02.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 02 октября 2023 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 182» ОВ
Редкус Наталья Михайловна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
лейтенант внутренней службы Кнутова Ю.Д.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)